

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM



66-600 Krosno Odrzańskie ul. Świerczewskiego 24  
NIP:926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl  
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE  
ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie, dnia 21 października 2016r.

NS-HK-530-I-2-51/2016

OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-1249/1250/2016 oraz nr OL-LMiP-1249/1250/2016 (otrzymanymi w dniu 28 września 2016r.), próbek wody pobranych w dniu 20 września 2016r., w ramach monitoringu kontrolnego z **wodociągu miejskiego w Gubinie**, należącego do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w dniu 20 września 2016r. z wodociągu miejskiego w Gubinie, z punktów czerpalnych w stacji uzdatniania wody w Komorowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piastowskiej 26 w Gubinie, zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr HK/87/16 wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krośnie Odrzańskim  
*J. Kwiatkowska*  
inż. Jagna Kwiatkowska

Załączniki:

1. Wyżej wymienione sprawozdania z badań.
2. Protokół pobrania próbki wody.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  
Sp. z o.o.,  
ul. Śląska 36  
66-620 Gubin

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski **PUM Sp. z o.o. w Gubinie**  
ul. Piastowska nr 24 **WPŁYNEŁO**  
66-620 Gubin

2. a/a

KL

2016-10-28

Podpis.....



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna  
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra  
Oddział Laboratoryjny  
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226  
fax: /68/ 351-47-96  
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
NR OL-LBŚ-1249/1250/2016  
z dnia 27.09.2016r.**

Ilość egzemplarzy 2  
Egzemplarz Nr 1  
strona / stron:  
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim PSSE w Krośnie Odrzańskim	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2016 Otrzymało dnia 28.09.2016
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBŚ.910.2.2016.79 Nr dz. 2358/2016
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbek: 20.09.2016
	Numer protokołu pobrania: HK/87/16
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – A. Alejun
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Próbki wody z wodociągu miejskiego Gubin Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	20.09.2016
Data wykonania badania	20.09.2016 – 27.09.2016

Wyniki badań					
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki		Wartości dopuszczalne <sup>1</sup>
			OL -1249	OL - 1250	
Miejsce pobrania próbek:			SUW - Komorów	Liceum Ogólnokształcące ul. Piastowska 26, Gubin	
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	0,39 ± 0,08	0,20 ± 0,04	1
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda C	mg / l Pt	2,7 ± 0,7	2,0 ± 0,5	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2001		7,3 ± 0,1 (T pomiaru: 19,8°C)	7,4 ± 0,1 (T pomiaru: 19,9°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna w temp. 25°C	PN-EN 27888: 1999	µS/cm	438 ± 6 (T pomiaru: 19,4°C)	438 ± 6 (T pomiaru: 19,8°C)	2500
Stężenie jonu amonowego	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	<0,05	<0,05	0,5

<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r., poz. 1989.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Autoryzacja sprawozdania z badań  
KIEROWNIK

Sekcji Badań Środowiskowych

27.09.16  
mgr Monika Misiał-Redański

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna  
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra  
Oddział Laboratoryjny  
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229  
fax: /68/ 351-47-96  
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
NR OL-LMiP-1249/1250/2016  
z dnia 23.09.2016**

Ilość egzemplarzy 2  
Egzemplarz Nr 1  
strona / stron:  
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim PSSE w Krośnie Odrzańskim	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2016r
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LMiP.910.3.2016.81 <span style="float: right;">Otrzymało dnia <b>28.09.2016</b></span>
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbek: 20.09.2016 <span style="float: right;">Nr dz. <b>2355/2016</b></span>
	Numer protokołu pobrania: HK/87/16
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – A. Alejun
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Próbki wody z wodociągu miejskiego w Gubinie Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	20.09.2016
Data wykonania badania	20.09.2016 – 23.09.2016

Wyniki badań					
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki		Wartości dopuszczalne <sup>1</sup>
			OL-1249	OL-1250	
Miejsce pobrania próbki:			Komorów - SUW	Liceum Ogólnokształcące ul. Piastowska 26, Gubin	
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	0

<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989

KIEROWNIK SEKCJI  
Autoryzacja sprawozdania z badań  
Mikrobiologii i Parazytologii

23.09.2016  
data i podpis biolog

Otrzymują:

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.