POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Nadodrzańska 24
NIP:926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

NS-HK-530-I-2-46/2017

Krosno Odrzańskie, dnia 13 września 2017r.

PUM Sp. z o.o. w Gubinie
WPŁYNĘŁO
2017 -09- 19
Nr 612 Podpis

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-1000/2017(otrzymanym w dniu 7 września 2017r.) i nr OL-LMiP-1000/2017 (otrzymanym w dniu 5 września 2017r.), próbki wody pobranej w dniu 29 sierpnia 2017r., w ramach monitoringu kontrolnego z **wodociągu miejskiego w Gubinie,** administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza próbki wody pobranej w dniu 29 sierpnia 2017r. z wodociągu miejskiego w Gubinie, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody w Komorowie, zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr HK/78/17 wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
inż. Janina Kwiatkowska

Załączniki:
1. Wyżej wymienione sprawozdania z badań.
2. Protokół pobrania próbki wody.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
   Sp. z o.o.
   ul. Śląska 36
   66-620 Gubin

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Gubina
   ul. Piastowska 24
   66-620 Gubin
2. a/a

KL

ilac-MRA / PCA Polskie Centrum Akredytacji – Badania AB 622	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.229 fax: /68/ 351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMiP-1000/2017 z dnia 01.09.2017	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron 1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Harmonogram pobierania próbek na 2017 **OL-LMiP.910.3.2017.67**
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 29.08.2017 Numer protokołu pobrania: HK/78/17 Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – Ł. Sosnowski, K. Lutycz
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu miejskiego Gubin Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	29.08.2017
Data wykonania badania	29.08.2017– 01.09.2017

PSSE w Krośnie Odrzańskim
Otrzymano dnia 05. 09. 2017
Nr dz. 2035/2017

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	**Metoda badawcza**	**Jednostka miary**	**Nr próbki** **OL-1000**	**Wartości dopuszczalne[1]**
Miejsce pobrania próbki:			SUW Komorów	
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/ 100ml	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/ 100ml	0	0

[1] Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Dz. U. z 2015r. poz.1989

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

05.09.2017
Starszy Asystent
mgr inż. Joanna Radawiec

KIEROWNIK SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii
Zatwierdził
01.09.2017 mgr biol. Anna Karpowicz
data i podpis mikrobiolog

Otrzymują :
1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

ilac-MRA PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 622	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych	tel. /68/ 325-46-71 w.226 fax: /68/ 351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LBŚ-1000/2017 z dnia 05.09.2017r.	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	PSSE w Krośnie Odrzańskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Harmonogram pobierania próbek na 2017r. **OL-LBŚ.910.2.2017.72**
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 29.08.2017 Numer protokołu pobrania: HK/78/17 Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – Ł. Sosnowski, K. Lutycz
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu miejskiego Gubin Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	29.08.2017
Data wykonania badania	29.08.2017 – 05.09.2017

Otrzymano dnia 07.09.2017
Nr dz. 2060/2017

Wyniki badań

Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki OL – 1000	Wartości dopuszczalne[1]
Miejsce pobrania próbki:			SUW Komorów	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,14 ± 0,03	1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 metoda C	mg /l Pt	< 2	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012		7,4 ± 0,1 (T pomiaru: 18,8°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	µS/cm	347 ± 5 (T pomiaru: 18,0°C)	2500
Stężenie jonu amonowego	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	<0,05	0,5

[1] Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 1989.
Liczba za znakiem „±" oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.
Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.
Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

ASYSTENT
05.09.2017r. M. Kubów
mgr inż. Malwina Kubów

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Sekcji Badań Środowiskowych
05.09.17 Musiał-Rawdani
mgr Monika Musiał-Rawdani
data i podpis

Otrzymują :
1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.